



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (**Electrical Material Approved List**) ini dikeluarkan kepada **pengilang/pembekal** :

Syarikat : **DELAB SCIENTIFIC SDN. BHD.**

Alamat : NO. 22, JALAN JALAN TEMBAGA SD5/2D, BANDAR SRI DAMANSARA
52200 KUALA LUMPUR

Bahan : **POWER FACTOR CONTROLLER**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: DELAB SCIENTIFIC SDN. BHD.
Negara Pengilang	: MALAYSIA
Jenama	: DELAB
Model	: NV-6s DAN SEPERTI LAMPIRAN
Kadaran	: 240V (5A)
No. Perakuan ST/No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis	: LAPORAN UJIAN SIRIM : 2021RE0158-S1
Tarikh Tamat	: 15.02.2026
Rujukan Standard	: IEC 61000-6-4:2018, IEC 61000-6-2:2016, IEC 60255-27:2013 Clause 10.6.4.2 & IEC 60255-27:2013 Clause 10.6.4.3
Catatan	: -



Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 26 Januari 2024

Ir. NOOR ASHIKIN BINTI MD TAMIMI
Pegawai Perkhidmatan Pakar
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
b.p Ketua Pengarah Kerja Raya
JKR Malaysia

LAMPIRAN

Perihal Barangan : **POWER FACTOR CONTROLLER**
Nama Syarikat : **DELAB SCIENTIFIC SDN. BHD.**
Alamat Syarikat : **NO. 22, JALAN TEMBAGA SD5/2D, BANDAR SRI DAMANSARA
52200 KUALA LUMPUR**
No. Telefon : **03-6272 6506**
No. Faksimile : **03-6272 6915**
E-mel : **steven@delab.com.my**
Nama Pengilang : **DELAB SCIENTIFIC SDN. BHD.**
Negara Pengilang : **MALAYSIA**
Jenama : **DELAB**
No. Sijil/Laporan Ujian : **LAPORAN UJIAN SIRIM : 2021RE0158-S1**
Tarikh Tamat : **15.02.2026**
Rujukan Standard : **IEC 61000-6-4:2018, IEC 61000-6-2:2016 & IEC 60255-27:2013
Clause 10.6.4.2 & IEC 60255-27:2013 Clause 10.6.4.3**
Muka Surat : **1 daripada 1**

KETERANGAN

BIL	MODEL	RATED CURRENT	RATED VOLTAGE	RATED FREQUENCY	STEP
1	NV-6s	5A	240V	50Hz	6
2	NV-7	5A	240V	50Hz	7
3	NV-8s	5A	240V	50Hz	8
4	NV-14s	5A	240V	50Hz	14

